

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 116

din 30.03.2011

Privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET S.A. în baza contractului de concesiune, în vederea casării și, după caz, a valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații a unor bunuri aparținând patrimoniului public.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate nr.1433/15.02.2011 al S.C. „CET”-S.A. Brăila înregistrat la Primăria Municipiului Brăila sub nr.6119/15.02.2011, precum și procesul-verbal de constatare a stării tehnice a unor bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila nr.1366/14.02.2011;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Tehnice, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale, H.G.R. nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, H.C.L.M. Brăila nr. 279/2009, H.C.L.M. nr.59/2011 și H.C.L.M. nr.60/2011;

În baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și (3), coroborat cu art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila, a bunurilor identificate la **pozițiile nr.1, 29, 81, 100, 125, 141, 143, 144, 221, 222, 223, 224, 225, 244, 252, 255, 257 și 258 – Capitolul D – „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”** din inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009.

Art.2: (1) Se aprobă casarea și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor prevăzute la art.1, sub formă de bunuri recuperabile, nerecuperabile și piese de schimb, după caz.

(2) Se împuternicește S.C. CET S.A. pentru efectuarea operațiunilor de demontare, dezafectare și valorificare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art.3: Sumele rezultate din valorificarea bunurilor după deducerea cheltuielilor, se vor face venit la bugetul local.

Art.4: După scoaterea din funcțiune și casarea activelor, atât Municipiul Brăila, cât și S.C. CET S.A. își vor actualiza corespunzător datele din evidențele contabile.

Art.5: Bunurile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la actualizarea domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.6: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Patrimoniu și S.C. „CET” S.A. Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CHIRIAC FRANCISK – IULIAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

FUDULAICHE MIRCEA

**BUNURI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA S.C."CET" SA BRĂILA, CARE
TREC DIN DOMENIUL PUBLIC, ÎN DOMENIUL PRIVAT AL
MUNICIPIULUI BRĂILA, ÎN VEDEREA CASĂRII SAU A VALORIFICĂRII**

Nr. crt. H.G. nr.363/2002 Anexa II	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dării în folosință	Valoare de inventar	Justifi-carea acțiunii
I	1.9.2.2	Magistrală și rețea de termoficare urbană PARȚIAL	- Pct. plecare-ieșire incintă SE Brăila, Pct. sosire F26 Dimensiunile țevii: Φ 920, L=8304m - Racordurile la punctele termice din stația Lacu Sărat. Dimensiunile țevii: Φ 219, L=3918m, Φ 133, L=270m, Φ 108, L=250m,	1989	33.188.235,04	Magistrala dintre termocentrală și punctul de sosire F26 nu este funcțională iar consumatorii de energie termică din stațiunea Lacu Sărat au renunțat la sistemul de termoficare. F26 este punctul de racord dintre magistrala de la CET și cea de la termocentrală.
29.	1.9.2.2	Rețele termice PARȚIAL	Bl. P1, P2, P3, O4, oțel, diametru = (50-219) mm De la punct termic PT6 Hipodrom la blocurile specificate, în canale de protecție din beton armat L = 200 ml	1974	3184,14	Rețea aflată într-o stare avansată de uzură și supradimensionată pt. consumul actual
81.	1.9.2.2	Rețea apă caldă	Blocuri Ans. Călărași, etapa IV A Oțel, diametru = (50-219) mm De la PT 2, 3 Călărași IV la blocurile specificate, în canale de protecție din beton armat L = 1603 ml	1989	1.385.596,80	Rețea aflată într-o stare avansată de uzură și supradimensionată pt. consumul actual
100.	1.9.2.2	Separare rețele termice	Bl. 36 ISCIP, 36 IXIM, 36, 19, 20, 21, 22 Țeavă OL. Dn =(50 – 219) mm CT 1 Vidin L = 400 ml	1980	307.910,40	Rețeaua aferentă CT 1 Vidin nu este funcțională. CT 1 Vidin a fost predate cf. HCLM 120/2008 către CUP Dunărea.
125.	1.9.2.2.	Rețele termice	Bl. C, C1 Oțel, în canal de protecție din beton PT 4 Călărași de la bl. La Punctul Termic	1984	192.444,00	Rețea aflată într-o stare avansată de uzură și supradimensionată pt. consumul actual

			L=250 ml			
141.	1.9.2.2.	Rețea termică	Bl. B1 Bis Calea Călărașilor etp. IV-PT 2 Călărași IV, Țeavă oțel ø 89 mm L = 99 ml	1996	118,33	Rețea aflată într-o stare avansată de uzură și supradimensionată pt. consumul actual
143.	1.9.2.2.	Rețea termică	Ans. Loc. Călărași etp. IV B - PT 2 Călărași IV Teava OL Dn= (50- 300)mm L=864 ml	1996	535,45	Rețea aflată într-o stare avansată de uzură și supradimensionată pt. consumul actual
144.	1.9.2.2.	Rețea termică	Ans. Loc. Călărași etp. IV A - PT 3 Călărași IV Teava OL Dn= (50- 219)mm L=739 ml	1996	7.096,30	Rețea aflată într-o stare avansată de uzură și supradimensionată pt. consumul actual
221.	2.1.6.1. 1.	Instalație termică	Schimbatoare de caldura echicurenți PT 3 Obor	1996	2.420,54	Instalație uzată fizic și moral, supradimensionată pt. consumul actual
222.	2.1.6.1. 1.	Instalație termică	Instalație termică cu schimbatoare de caldura PT 1 Hipodrom	1996	2.401,38	Instalație uzată fizic și moral, supradimensionată pt. consumul actual
223.	2.1.6.1. 1.	Instalație termică	Instalație termică cu schimbatoare de caldura PT 1 Obor	1996	7.582,10	Instalație uzată fizic și moral, supradimensionată pt. consumul actual
224.	2.1.6.1. 1.	Instalație termică	Instalație termică cu schimbatoare de caldura PT Prometeu	1996	61.801,85	Instalație depășită dpdv tehnic
225.	2.1.6.1. 1.	Instalație termică	Instalație termică cu schimbatoare de caldura PT 5 Hipodrom	1996	1.863,67	Instalație uzată fizic și moral, supradimensionată pt. consumul actual
244.	1.7.2.3.	Rețele electrice exterioare	Branșament electric PT 3 Viziru III	1988	12.199,63	Instalație uzată fizic și moral, supradimensionată pt. consumul actual
252.	1.1.12	Supraînălțare coș fum	PT 2 Vidin	1984	415,70	Centrala a fost transformată în punct termic
255	2.1.6.1. 1.	Instalație termică	Instalație termică stație hidrofor (Bloc Turn) Plantelor	2005	904,20	Instalație uzată fizic și moral, supradimensionată pt. consumul actual
257	2.1.6.1. 1.	Instalație termică	Instalație termică aferentă PT 2 Independenței	2005	375,00	Instalație uzată fizic și moral, supradimensionată pt. consumul
258	2.1.6.1. 1.	Instalație termică	Instalație termică aferentă PT 11 Iunie	2005	815,67	Instalație uzată fizic și moral, supradimensionată pt. consumul
Total					35.175.900,20	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CHIRIAC FRANCISK JULIAN

